

ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ ПРЕСТИЖ®

Патент № 974

Пожарные шкафы ПРЕСТИЖ предназначены для размещения комплектов пожарного крана с условными проходами Ду50 и Ду65, а также переносных огнетушителей.

Комплект пожарного крана состоит из клапана, оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом.

В зависимости от предусмотренных отсеков для размещения комплекта оборудования пожарного крана и огнетушителей шкафы ПРЕСТИЖ изготавливаются в трех основных конструктивных исполнениях: ПРЕСТИЖ-01, ПРЕСТИЖ-02, ПРЕСТИЖ-03.

В зависимости от способа установки в зданиях и сооружениях шкафы ПРЕСТИЖ подразделяются на: навесное исполнение (для крепления на стену), встроенное исполнение (для монтажа в строительную нишу), приставное исполнение (для крепления к полу). Конструктивная особенность шкафов ПРЕСТИЖ позволяет переоборудовать одно исполнение в другое, а также легко переоборудовать правостороннее стандартное открывание двери в левостороннее открывание.

Изготавливаем пожарные шкафы по индивидуальным размерам, в том числе в коррозионно-стойком исполнении из нержавеющей стали.



Шкафы пожарные ПРЕСТИЖ-01

Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ 01-Н (ШПК-310Н)



521-02

521-01


Предназначен для размещения комплекта пожарного крана Ду 50 или Ду 65 (с угловым клапаном).

Базовая комплектация:

Шкаф 01-Н с кассетой для рукава
Информационная этикетка
«Пожарный кран»

Размеры корпуса шкафа, мм: 540x650x230

| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|---|
| ПРЕСТИЖ-01-НЗК | 521-02 | Н-навесной |
| ПРЕСТИЖ-01-НЗБ | 521-01 | З-закрытый (дверь без окна) |
| ПРЕСТИЖ-01-НОК | 521-04 | О - открытый |
| ПРЕСТИЖ-01-НОБ | 521-03 | Б- цвет шкафа: белый К-цвет шкафа: красный |



Встроенный пожарный шкаф ПРЕСТИЖ 01-В (ШПК-310В)



523-01

523-03


Предназначен для размещения комплекта пожарного крана Ду 50 или Ду 65 (с угловым клапаном).

Базовая комплектация:

Шкаф 01-Н с кассетой для рукава
Рама 01
Информационная этикетка
«Пожарный кран»

Размеры корпуса шкафа, мм: 540x650x230

| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|---|
| ПРЕСТИЖ-01-ВЗК | 523-02 | В-встроенный |
| ПРЕСТИЖ-01-ВЗБ | 523-01 | З-закрытый (дверь без окна) |
| ПРЕСТИЖ-01-ВОК | 523-04 | О - открытый |
| ПРЕСТИЖ-01-ВОБ | 523-03 | Б- цвет шкафа: белый К-цвет шкафа: красный |



Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ 01-Н-м (без задней стенки)



525-02

Предназначен для размещения комплекта пожарного крана Ду 50

Базовая комплектация

шкафа ПРЕСТИЖ-01-Н-м (низ):
Шкаф 01-Н-м (низ) без задней стенки с кассетой для рукава в нижнем расположении
Информационная этикетка «Пожарный кран»


Базовая комплектация:

шкафа ПРЕСТИЖ-01-Н-м (верх):
Шкаф 01-Н-м (верх) без задней стенки с кассетой для рукава в верхнем расположении
Информационная этикетка «Пожарный кран»

Размеры корпуса шкафа, мм: 480x650x230

Возможны варианты исполнения дверей:
с замком почтовым, ручкой-защелкой поворотной (оговаривается при заказе)

| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|---|
| Престиж -01-НЗК-м (низ) | 525-04 | В-встроенный |
| Престиж -01-НЗК-м (верх) | 525-03 | З-закрытый (дверь без окна) |
| Престиж -01-НЗБ-м (низ) | 525-02 | О - открытый |
| Престиж -01-НЗБ-м (верх) | 525-01 | Б- цвет шкафа: белый К-цвет шкафа: красный |



Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ О1-Н (без задней стенки)




521-13

Предназначен для размещения комплекта пожарного крана Ду 50 или Ду 65 (с угловым клапаном).

Базовая комплектация:

Шкаф О1-Н без задней стенки с кассетой для рукава
Информационная этикетка «Пожарный кран»

Размеры корпуса шкафа, мм: 540x650x230



Пример перфораций (отверстие для пожарного крана) по индивидуальному заказу.

| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|------------------------------------|---------|---|
| ПРЕСТИЖ-О1-НЗК (без задней стенки) | 521-11 | Н-навесной |
| ПРЕСТИЖ-О1-НЗБ (без задней стенки) | 521-10 | З-закрытый (дверь без окна) |
| ПРЕСТИЖ-О1-НОК (без задней стенки) | 521-13 | О – открытый |
| ПРЕСТИЖ-О1-НОб (без задней стенки) | 521-12 | Б- цвет шкафа: белый К-цвет шкафа: красный |

Шкафы пожарные ПРЕСТИЖ-О2

Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ О2-Н (ШПК-315Н)



531-02


531-03

Предназначен для размещения комплекта пожарного крана Ду 50 или Ду 65 (с угловым клапаном) и одного огнетушителя.

Базовая комплектация:

Шкаф О2-Н с кассетой для рукава
Информационная этикетка «Пожарный кран»
Информационная этикетка «Огнетушитель»

Размеры корпуса шкафа, мм: 840x650x230



| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|---|
| ПРЕСТИЖ-О2-НЗК | 531-02 | Н-навесной |
| ПРЕСТИЖ-О2-НЗБ | 531-01 | З-закрытый (дверь без окна) |
| ПРЕСТИЖ-О2-НОК | 531-04 | О – открытый |
| ПРЕСТИЖ-О2-НОб | 531-03 | Б- цвет шкафа: белый К-цвет шкафа: красный |

Встроенный пожарный шкаф ПРЕСТИЖ О2-В (ШПК-315В)



532-02


532-03

Предназначен для размещения комплекта пожарного крана Ду 50 или Ду 65 (с угловым клапаном) и одного огнетушителя.

Базовая комплектация:

Шкаф О2-Н с кассетой для рукава
Рама О2
Информационная этикетка «Пожарный кран»
Информационная этикетка «Огнетушитель»

Размеры корпуса шкафа, мм: 840x650x230



| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|---|
| ПРЕСТИЖ-О2-ВЗК | 532-02 | В-встроенный |
| ПРЕСТИЖ-О2-ВЗБ | 532-01 | З-закрытый (дверь без окна) |
| ПРЕСТИЖ-О2-ВOK | 532-04 | О – открытый |
| ПРЕСТИЖ-О2-ВОб | 532-03 | Б- цвет шкафа: белый К-цвет шкафа: красный |

Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ О2-Н (без задней стенки)




531-12

Предназначен для размещения комплекта пожарного крана Ду 50 или Ду 65 (с угловым клапаном) и одного огнетушителя.

Базовая комплектация:

Шкаф О2-Н без задней стенки с кассетой для рукава
Информационная этикетка «Пожарный кран»
Информационная этикетка «Огнетушитель»

Размеры корпуса шкафа, мм: 840x650x230



Пример перфораций (отверстие для пожарного крана) по индивидуальному заказу.

| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|------------------------------------|---------|--|
| ПРЕСТИЖ-О2-НЗК (без задней стенки) | 531-11 | Н-навесной З-закрытый (дверь без окна) О – открытый Б- цвет шкафа: белый К-цвет шкафа: красный |
| ПРЕСТИЖ-О2-НЗБ (без задней стенки) | 531-10 | |
| ПРЕСТИЖ-О2-НОК (без задней стенки) | 531-13 | |
| ПРЕСТИЖ-О2-НОБ (без задней стенки) | 531-12 | |

Шкафы пожарные ПРЕСТИЖ-О3

Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ О3-Н (ШПК-32ОН)



541-04


541-03

Предназначен для размещения комплекта пожарного крана Ду 50 или Ду 65 (с угловым клапаном) и огнетушителей общей массой до 30 кг.

Базовая комплектация:

Шкаф О3-Н с кассетой для рукава
Информационная этикетка «Пожарный кран»
Информационная этикетка «Огнетушитель»

Размеры корпуса шкафа, мм: 540x1280x230



| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|--|
| ПРЕСТИЖ-О3-НЗК | 541-02 | Н-навесной З-закрытый (дверь без окна) О – открытый Б- цвет шкафа: белый К-цвет шкафа: красный |
| ПРЕСТИЖ-О3-НЗБ | 541-01 | |
| ПРЕСТИЖ-О3-НОК | 541-04 | |
| ПРЕСТИЖ-О3-НОБ | 541-03 | |

Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ О3-Н-огн



542-02


542-03

Аналог модели О3-Н, но без кассеты для рукава. Предназначен для размещения огнетушителей общей массой до 50 кг.

Базовая комплектация:

Шкаф О3-Н-огн без кассеты для рукава
Информационная этикетка «Огнетушитель» (2 шт)

Размеры корпуса шкафа, мм: 540x1280x230



| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|---|
| ПРЕСТИЖ-О3-НЗК-огн | 542-02 | Н-навесной З-закрытый (дверь без окна) О – открытый Б- цвет шкафа: белый К-цвет шкафа: красный огн-без кассеты |
| ПРЕСТИЖ-О3-НЗБ-огн | 542-01 | |
| ПРЕСТИЖ-О3-НОК-огн | 542-04 | |
| ПРЕСТИЖ-О3-НОБ-огн | 542-03 | |

Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ ОЗ-Н (без задней стенки)



541-11

Аналог модели ОЗ-Н без задней стенки и перфорацией.
Предназначен для размещения комплекта пожарного крана Ду 50 или Ду 65 (с угловым клапаном) и огнетушителей общей массой до 50 кг.

Базовая комплектация:


Шкаф ОЗ-Н без задней стенки с кассетой для рукава.

Информационная этикетка «Огнетушитель»

Информационная этикетка «Пожарный кран»

Возможны различные варианты перфораций либо их отсутствие (если подвод водопровода выполнен со стороны задней стенки шкафа. В этих случаях проектирование шкафа согласовывается с заказчиком.) На схеме показана стандартная перфорация шкафа, на рисунке приведена спецперфорация.

Размещение кассеты на фото нестандартное.



| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|------------------------------------|---------|---|
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НЗК (без задней стенки) | 541-11 | Н-навесной |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НЗБ (без задней стенки) | 541-10 | З-закрытый (дверь без окна) |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НОК (без задней стенки) | 541-13 | О – открытый |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НОБ (без задней стенки) | 541-12 | Б- цвет шкафа: белый К-цвет шкафа: красный |

Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ ОЗ-Н-2ПК (ШПК-320Н-21)



543-04

543-03

Предназначен для размещения двух комплектов пожарного крана Ду 50 или Ду 65 (с угловым клапаном).


Базовая комплектация:

Шкаф ОЗ-Н-2ПК с двумя кассетами для рукава

Информационная этикетка «Пожарный кран» (2 шт)

Размеры корпуса шкафа, мм: 540x1280x300

***ВНИМАНИЕ! При проектировании и монтаже комплекта пожарного крана Ду50 или Ду 65 в верхнем отсеке шкафа клапан должен располагаться под кассетой**



| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|--|
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НЗК-2ПК | 543-02 | Н-навесной |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НЗБ-2ПК | 543-01 | З-закрытый (дверь без окна) |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НОК-2ПК | 543-04 | О – открытый |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НОБ-2ПК | 543-03 | Б- цвет шкафа: белый К-цвет шкафа: красный 2ПК – две кассеты |

Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ ОЗ-Н-2ПК (без задней стенки)



543-06

Предназначен для размещения двух комплектов пожарного крана Ду 50 или Ду 65 (с угловым клапаном).

Базовая комплектация:


Шкаф ОЗ-Н-2ПК без задней стенки с двумя кассетами для рукава

Информационная этикетка «Пожарный кран» (2 шт)

Размеры корпуса шкафа, мм: 540x1280x300

Возможны различные варианты перфораций либо их отсутствие (если подвод водопровода выполнен со стороны задней стенки шкафа. В этих случаях проектирование шкафа согласовывается с заказчиком.)

Размещение кассет на фото нестандартное.



| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|--|
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НЗК-2ПК | 543-06 | Н-навесной |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НЗБ-2ПК | 543-05 | З-закрытый (дверь без окна) |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НОК-2ПК | 543-08 | О – открытый |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НОБ-2ПК | 543-07 | Б- цвет шкафа: белый К-цвет шкафа: красный 2ПК – две кассеты |

Навесной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ ОЗ-Н-2ПК (верх)




563-02

Предназначен для размещения комплекта пожарного крана Ду 50 или Ду 65 (с угловым клапаном) и огнетушителей общей массой до 30 кг.

Базовая комплектация:

Шкаф ОЗ-Н-2ПК (верх) с двумя кассетами для рукава в верхнем отсеке
Информационная этикетка «Пожарный кран» (2 шт)
Размеры корпуса шкафа, мм: 700x1280x350



4 отверстия для трубопровода (закрыты заглушками)

| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|--|
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НЗК-2ПК (верх) | 563-02 | Н – навесной |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НЗБ-2ПК (верх) | 563-01 | З – закрытый (дверь без окна) |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НОК-2ПК (верх) | 563-04 | О – открытый |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-НОб-2ПК (верх) | 563-03 | Б – цвет шкафа: белый К – цвет шкафа: красный |
| | | 2ПК – две кассеты верх – две кассеты расположены в верхнем отсеке шкафа |

Встроенный пожарный шкаф ПРЕСТИЖ ОЗ-В-огн



545-04


545-01

Аналог модели ОЗ-В, но без кассеты для рукава. Предназначен для размещения огнетушителей общей массой до 50 кг.

Базовая комплектация:

Шкаф ОЗ-Н-огн без кассеты для рукава
Рама ОЗ
Информационная этикетка «Огнетушитель» (2 шт)

Размер корпуса шкафа, мм: 540x1280x230



8 отверстий для трубопровода (закрыты заглушками)

| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|--|
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВЗК-огн | 545-02 | В – встроенный |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВЗБ-огн | 545-01 | З – закрытый (дверь без окна) |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВОК-огн | 545-04 | О – открытый |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВОб-огн | 545-03 | Б – цвет шкафа: белый К – цвет шкафа: красный |
| | | огн – без кассеты |

Встроенный пожарный шкаф ПРЕСТИЖ ОЗ-В (ШПК-320 В)



544-02


544-03

Предназначен для размещения комплекта пожарного крана Ду 50 или Ду 65 (с угловым клапаном) и огнетушителей общей массой до 30 кг.

Базовая комплектация:

Шкаф ОЗ-Н с кассетой для рукава
Рама ОЗ
Информационная этикетка «Пожарный кран»
Информационная этикетка «Огнетушитель»

Размеры корпуса шкафа, мм: 540x1280x230



8 отверстий для трубопровода (закрыты заглушками)

| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|--|
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВЗК | 544-02 | В – встроенный |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВЗБ | 544-01 | З – закрытый (дверь без окна) |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВОК | 544-04 | О – открытый |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВОб | 544-03 | Б – цвет шкафа: белый К – цвет шкафа: красный |

Встроенный пожарный шкаф ПРЕСТИЖ ОЗ-В-2ПК (ШПК-320В-21)



546-04

546-01


Предназначен для размещения двух комплектов пожарного крана Ду 50 или Ду 65 (с угловым клапаном).

Базовая комплектация:

Шкаф ОЗ-Н-2ПК с двумя кассетами для рукава
Рама ОЗ
Информационная этикетка «Пожарный кран» (2 шт)

***ВНИМАНИЕ!** При проектировании и монтаже комплекта пожарного крана Ду50 или Ду 65 в верхнем отсеке шкафа клапан должен располагаться под кассетой

Размеры корпуса шкафа, мм: 540x1280x300



| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|---|
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВЗК-2ПК | 546-02 | В-встроенный |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВЗБ-2ПК | 546-01 | З-закрытый (дверь без окна) |
| | | О – открытый |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВОК-2ПК | 546-04 | Б- цвет шкафа: белый |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВОБ-2ПК | 546-03 | К-цвет шкафа: красный |
| | | 2ПК-две кассеты |

Приставной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ ОЗ-П



547-04


547-03

Предназначен для размещения комплекта пожарного крана Ду 50 или Ду 65 (с угловым клапаном) и огнетушителей общей массой до 30 кг.

Базовая комплектация:

Шкаф ОЗ-Н с кассетой для рукава
Подставка
Информационная этикетка «Пожарный кран»
Информационная этикетка «Огнетушитель»

Размеры корпуса шкафа, мм: 540x1480x230



| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|---|
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПЗК | 547-02 | П-приставной |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПЗБ | 547-01 | З-закрытый (дверь без окна) |
| | | О – открытый |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПОК | 547-04 | Б- цвет шкафа: белый |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПОБ | 547-03 | К-цвет шкафа: красный |

Приставной пожарный шкаф ПРЕСТИЖ ОЗ-П огн



548-04


548-01

Предназначен для размещения огнетушителей общей массой до 50 кг

Базовая комплектация:

Шкаф ОЗ-Н-огн без кассет для рукава
Подставка
Информационная этикетка «Огнетушитель» (2 шт)

Размеры корпуса шкафа, мм: 540x1480x230



| Торговое обозначение (при заказе) | Артикул | Варианты исполнения шкафа, хар-ки внешнего вида |
|-----------------------------------|---------|---|
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПЗК-огн | 548-02 | П-приставной |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПЗБ-огн | 548-01 | З-закрытый (дверь без окна) |
| | | О – открытый |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПОК-огн | 548-04 | Б- цвет шкафа: белый |
| ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПОБ-огн | 548-03 | К-цвет шкафа: красный |
| | | огн-без кассеты |

ЛЮКИ ПРЕСТИЖ®

Люки ПРЕСТИЖ предназначены для оформления строительных ниш (проемов).



513-04



513-08



513-12

| Наименование | Артикул | Варианты исполнения, характеристики внешнего вида | Масса нетто, кг | Габаритные размеры, мм | Размер ниши max, мм | Размер ниши min, мм |
|-------------------|---------|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Люк ПРЕСТИЖ-01-3Б | 513-01 | З – закрытый (дверь без окна) О – открытый Б – цвет: белый К – цвет: красный | 8,9 | 590x700x75 | 540x650 | 500x570 |
| Люк ПРЕСТИЖ-01-3К | 513-02 | | | | | |
| Люк ПРЕСТИЖ-01-0Б | 513-03 | | | | | |
| Люк ПРЕСТИЖ-01-0К | 513-04 | | | | | |
| Люк ПРЕСТИЖ-02-3Б | 513-05 | | 19,6 | 890x700x75 | 840x650 | 800x570 |
| Люк ПРЕСТИЖ-02-3К | 513-06 | | | | | |
| Люк ПРЕСТИЖ-02-0Б | 513-07 | | | | | |
| Люк ПРЕСТИЖ-02-0К | 513-08 | | | | | |
| Люк ПРЕСТИЖ-03-3Б | 513-09 | | 36,0 | 590x1330x75 | 540x1300 | 500x1200 |
| Люк ПРЕСТИЖ-03-3К | 513-10 | | | | | |
| Люк ПРЕСТИЖ-03-0Б | 513-11 | | | | | |
| Люк ПРЕСТИЖ-03-0К | 513-12 | | | | | |

РАМЫ ПРЕСТИЖ®

Рамы предназначены для переоборудования пожарных шкафов ПРЕСТИЖ из навесного исполнения во встроенное исполнение.



512-02



512-04



512-06

| Наименование | Артикул | Характеристики внешнего вида | Габаритные размеры, мм | Масса нетто, кг |
|-------------------|---------|--|------------------------|-----------------|
| Рама ПРЕСТИЖ-01-Б | 512-01 | Б – цвет рамы: белый К – цвет рамы: красный | 590x700x75 | 1,3 |
| Рама ПРЕСТИЖ-01-К | 512-02 | | | |
| Рама ПРЕСТИЖ-02-Б | 512-03 | | 890x700x75 | 1,8 |
| Рама ПРЕСТИЖ-02-К | 512-04 | | | |
| Рама ПРЕСТИЖ-03-Б | 512-05 | | 590x1330x75 | 2,0 |
| Рама ПРЕСТИЖ-03-К | 512-06 | | | |

КАССЕТЫ ПРЕСТИЖ®

Составная часть пожарного шкафа для размещения напорного пожарного рукава.



511-01



511-02

| Наименование | Кассета ПРЕСТИЖ-Б | Кассета ПРЕСТИЖ-К |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Артикул | 511-01 | 511-02 |
| Цвет исполнения | белый | красный |
| Габаритные размеры, мм | 400x132x260 | |
| Масса нетто, кг | 2,2 | |

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ШКАФОВ ПРЕСТИЖ®

Подставка предназначена для переоборудования навесного пожарного шкафа ПРЕСТИЖ ОЗ-Н в приставной.



514-01




514-02

| Наименование | Подставка ПРЕСТИЖ-Б | Подставка ПРЕСТИЖ-К |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Артикул | 514-01 | 514-02 |
| Цвет исполнения | белый | красный |
| Габаритный размер, мм | 230x540x216 | |
| Масса нетто, кг | 4,4 | |

Барабанные системы пожаротушения (БСП) ПРЕСТИЖ представляют собой техническое средство подачи воды на основе полужестких (сохраняющих свою форму) напорных рукавов пожарного назначения.

БСП ПРЕСТИЖ подключается к системе внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода и предусматривает установку:

- в зданиях и помещениях, в которых отсутствует внутренний противопожарный водопровод;
- в малоэтажных зданиях любого назначения.



В комплект БСП ПРЕСТИЖ входят: металлический шкаф, выдвигающийся барабан с намотанным на него полужестким рукавом (диаметр 19 мм, длина 20 или 25 или 30 метров), перекрывной ствол с двумя режимами работы: сплошная и распыленная струя, шаровый кран (диаметр резьбы 1"), подводящий рукав (диаметр 25мм, длина 1 метр).

СПЛОШНАЯ СТРУЯ



РАСПЫЛЕННАЯ СТРУЯ



Выдвигающийся барабан с намотанным на него полужестким рукавом расположен в металлическом шкафу. В модели БСП ПРЕСТИЖ-01 барабан закреплен на кронштейне, который может выдвигаться за пределы корпуса шкафа и поворачиваться относительно задней стенки на угол 180°. В модели БСП ПРЕСТИЖ-04 барабан с рукавом закреплен на салазках, которые смонтированы на направляющих качения, и может выдвигаться за пределы корпуса шкафа. Барабан вращается вокруг своей оси в одном направлении, что позволяет быстро разматывать рукав к очагу возгорания.

Подвод водопроводной сети может осуществляться как с правой, так и с левой стороны металлического шкафа через перфорированные отверстия в боковых стенках корпуса при помощи подводящего рукава (25 мм/1 м). Подводящий рукав (25 мм/1 м) одним концом присоединяется к водопроводной сети при помощи шарового крана (1"), второй конец закреплен к внутрибарабанному узлу. К внутрибарабанному узлу закреплен так же один конец полужесткого рукава (19 мм/30 м), а на его другом конце установлен ствол-распылитель с запорно-регулирующими режимами. Двери шкафа имеют возможность открываться на угол 180°.

При минимальном рабочем давлении 0,2 МПа в системе внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода БСП ПРЕСТИЖ обеспечивает эффективную дальность выброса воды при сплошной струе не менее 8 метров.

По сравнению с системами с плоско складывающимися рукавами полужесткие рукава обладают рядом преимуществ:

- находясь в свернутом (намотанном на барабан) положении, обеспечивают работоспособность рукавной линии еще до ее разворачивания;
- при подаче воды в рукавную линию отсутствует явление гидравлического удара;
- несминаемая цилиндрическая форма не допускает перегибов рукава, что позволяет оперативно менять направление рукавной линии, не снижая пропускную способность;
- внутренние стенки не соприкасаются, этим самым увеличивается срок службы рукавов и исключается необходимость просушки после их применения.

БЕЗУПРЕЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ, В КОТОРЫХ НЕТ ПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА, А ТАКЖЕ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

Технические характеристики



| Наименование | БСП ПРЕСТИЖ 01 | БСП ПРЕСТИЖ 04 |
|---|------------------|----------------|
| Размер корпуса шкафа, мм | 650x650x250 | 320x600x600 |
| Длина полужесткого рукава (диаметр 19 мм), м | 20 или 25 или 30 | 30 |
| Рабочее давление, МПа | | |
| – минимальное | | 0,2 |
| – максимальное | | 1,2 |
| Диаметр резьбы вентиля (шарового крана) | | 1" |
| Эффективная дальность выброса воды в режиме сплошной струи и давлении 0,2 МПа, не менее, м | | 8 |
| Эффективная дальность выброса воды в режиме распыленной струи и давлении 0,2 МПа, не менее, м | | 1,5 |
| Минимальный расход воды при давлении 0,2 МПа и прямой струе, не менее, л/мин | | 24 |

811-06

На стену
снаружи дома


Утепленная дверь

БСП ПРЕСТИЖ 01




На стену внутри дома

БСП ПРЕСТИЖ 04




Под ванну или в нишу

Навесная БСП ПРЕСТИЖ – 01 Н



Встроенная БСП ПРЕСТИЖ – 01 В



БСП ПРЕСТИЖ – 04 Н



| Наименование | Артикул |
|--------------------------|---------|
| БСП ПРЕСТИЖ-01 НЗБ-19-20 | 810-05 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 НЗК-19-20 | 810-06 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 НОБ-19-20 | 810-07 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 НОК-19-20 | 810-08 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 НЗБ-19-25 | 810-09 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 НЗК-19-25 | 810-10 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 НОБ-19-25 | 810-11 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 НОК-19-25 | 810-12 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 НЗБ-19-30 | 810-01 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 НЗК-19-30 | 810-02 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 НОБ-19-30 | 810-03 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 НОК-19-30 | 810-04 |

| Наименование | Артикул |
|--------------------------|---------|
| БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗБ-19-20 | 811-05 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗК-19-20 | 811-06 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 ВОБ-19-20 | 811-07 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 ВОК-19-20 | 811-08 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗБ-19-25 | 811-09 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗК-19-25 | 811-10 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 ВОБ-19-25 | 811-11 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 ВОК-19-25 | 811-12 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗБ-19-30 | 811-01 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 ВЗК-19-30 | 811-02 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 ВОБ-19-30 | 811-03 |
| БСП ПРЕСТИЖ-01 ВОК-19-30 | 811-04 |

| Наименование | Артикул |
|--------------------------|---------|
| БСП ПРЕСТИЖ-04 НЗБ-19-30 | 820-01 |
| БСП ПРЕСТИЖ-04 НЗК-19-30 | 820-02 |
| БСП ПРЕСТИЖ-04 ВЗБ-19-30 | 821-01 |
| БСП ПРЕСТИЖ-04 ВЗК-19-30 | 821-02 |

Ручные стволы 50мм с диаметром spryska 16мм (PC-50.01-16) и 13мм (PC-50.01-13)

Преимущество стволов с диаметром spryska 16мм

Согласно **техническим нормативным правовым актам** в зданиях, где на пожаротушение требуется наименьшая высота компактной части струи **6м** (в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, зданиях классов высотой до 50м включительно) и **8м** (в жилых зданиях, класса высотой свыше 50м), а так же минимальный расход воды **2,5л/с целесообразно применять стволы с диаметром spryska 16мм**. Стволы с диаметром spryska 13мм не обеспечивают минимальный расход воды на пожаротушение 2,5 л/с при высоте компактной части струи 6 и 8м.

Для обеспечения необходимого минимального расхода воды на пожаротушение при использовании стволов с диаметром spryska 13мм необходимо создать давление у пожарного крана в два раза больше, чем при использовании стволов с диаметром spryska 16мм. (приложение А табл. А1 ТКП 45-2.02-138-2009 «Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования»).

; табл.3 СП10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Для создания более высокого давления при использовании стволов с диаметром spryska 13мм необходимо использовать насосы большей мощности, подключать систему автоматики, дополнительные насосные станции. Это экономически не выгодно для проекта в целом, так как повышается стоимость на приобретение дополнительного и более дорогого оборудования, увеличивается потребление электроэнергии, появляются затраты на обслуживание системы автоматики.



414-01



414-02

| Наименование | PC-50.01-13 | PC-50.01-16 |
|---|-------------|-------------|
| Артикул | 414-01 | 414-02 |
| Расход компактной струи, л/с, не менее | 2,7 | |
| Дальность компактной струи, м, не менее | 30 | |
| Условный проход, мм | 50 | |
| Диаметр spryska ствола, мм | 13 | 16 |
| Масса нетто, кг | 0,15 | |

Стволы пожарные ручные

Стволы пожарные ручные PC-50 и PC-70 предназначены для создания и направления сплошной струи воды на очаг пожара. Они входят в комплект пожарных автомобилей, мотопомп и внутренних пожарных кранов.



| Наименование | PC-50 | PC-50 П | PC-70 |
|---|-------|---------|-------|
| Условный проход соединительной головки DN | 50 | 50 | 70 |
| Расход воды, л/с | 70 | 7,4 | 32 |
| Дальность струи, м | 28 | 28 | 32 |
| Диаметр spryska, мм | 13 | 13 | 19 |
| Масса нетто, кг | 0,7 | 0,2 | 1,5 |

Клапан пожарного крана

Клапан пожарного крана – запорный клапан, который входит в комплект пожарного крана, устанавливается в системе внутреннего противопожарного водопровода и предназначен для открытия потока воды в пожарном кране.



917-04

917-05



| Наименование | Ду-50 | Ду-65 |
|--|---------------------|--------|
| Артикул | 917-04 | 917-05 |
| Условный проход DN | 50 | 65 |
| Тип | угловой | |
| Материал | латунь | |
| Вид резьбы (вход/выход) | внутренняя/наружная | |
| Размер присоединительной резьбы, дюймы | 2 | 2 1/2 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 | |
| Масса нетто, кг | 1,53 | 2,5 |

Краны пожарные комплектные ПРЕСТИЖ (далее – ПКК ПРЕСТИЖ) предназначены для доставки и формирования струи воды к месту возгорания, устанавливаются на объектах промышленного, жилого, административного и социально-культурного назначения. Эксплуатируются при от +5 до +45 градусов и относительной влажности до 95%.


ПКК ПРЕСТИЖ присоединяются к сети противопожарного водопровода, предназначены для доставки и формирования струи огнетушащего вещества (воды) на очаг возгорания пожара классов А и В.



ЯВЛЯЕТСЯ
ГОТОВЫМ ИЗДЕЛИЕМ
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ
ПО ТУ ВУ 300376711.022-2008

ПКК ПРЕСТИЖ – это готовый комплект, единая система, состоящая из оборудования пожарного крана и пожарного шкафа. В комплект изделия входят: клапан угловой (в некоторых моделях прямой клапан), головка соединительная для пожарного оборудования, ствол пожарный ручной, рукав пожарный напорный с навязанными соединительными головками или с комбинированной навязкой ствола и головки, шкаф пожарный.

При установке можно выбрать два варианта комплектации пожарного крана.



Отличие вариантов состоит в том, что применяются разные ручные стволы по способу соединения с рукавом.

В ПКК ПРЕСТИЖ реализован вариант применения оборудования пожарного крана со стволом 50 мм с диаметром spryska 16 мм. Это ручной ствол, который навязан в рукав. Применение оборудования пожарного крана со стволом 50 мм с диаметром spryska 16 мм сокращает издержки проектов противопожарного трубопровода за счет снижения потребляемой мощности соответствующего электрооборудования.

В зависимости от предусмотренных отсеков шкафа для размещения комплекта оборудования пожарного крана и огнетушителей ПКК ПРЕСТИЖ классифицируются по трем типовым размерам.



| Типоразмер | ПКК ПРЕСТИЖ-01 | ПКК ПРЕСТИЖ-02 | ПКК ПРЕСТИЖ-03 |
|------------|---|---|--|
| Назначение | размещает один комплект оборудования пожарного крана с условным проходом 50 или 65 мм | размещает один комплект оборудования пожарного крана с условным проходом 50 или 65 мм и предусматривает отсек для размещения одного огнетушителя. | размещает один комплект оборудования пожарного крана с условным проходом 50 или 65 мм и предусматривает отсек для размещения второго комплекта или нескольких огнетушителей. |

Краны пожарные комплектные ПРЕСТИЖ – 01

Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-01-Н Ду 50 с РС-50



731-04

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|--|-----------------|--|
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗК-51-РС-50 | 731-01 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) | 16,6 | Клапан угловой Ду 50 Соединительная головка ГМ-50 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-50 Ручной пожарный ствол РС-50 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н (корпус шкафа, мм: 540x650x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗБ-51-РС-50 | 731-02 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОК-51-РС-50 | 731-03 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОб-51-РС-50 | 731-04 | О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 17,7 | |

Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-01-Н Ду 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)



731-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|--|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗК-51-РС-50.01 | 731-05 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) | 15,8 | Клапан угловой Ду 50 Соединительная головка ГМ-50 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01 (спрыск 16мм) Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н (корпус шкафа, мм: 540x650x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗБ-51-РС-50.01 | 731-06 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОК-51-РС-50.01 | 731-07 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОб-51-РС-50.01 | 731-08 | О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 16,9 | |

Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-01-Н Ду 65 с РС-70



732-01

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|--|-----------------|--|
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗК-66-РС-70 | 732-01 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) | 24,4 | Клапан угловой Ду 65 Соединительная головка ГМ-65 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-70 Ручной пожарный ствол РС-70 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н (корпус шкафа, мм: 540x650x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗБ-66-РС-70 | 732-02 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОК-66-РС-70 | 732-03 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОб-66-РС-70 | 732-04 | О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 25,5 | |

Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-01-Н Ду 65 с РС-70.01



732-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|--|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗК-66-РС-70.01 | 732-05 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) | 23,3 | Клапан угловой Ду 65 Соединительная головка ГМ-70 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н (корпус шкафа, мм: 540x650x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НЗБ-66-РС-70.01 | 732-06 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОК-66-РС-70.01 | 732-07 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-НОб-66-РС-70.01 | 732-08 | О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 24,4 | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПКК ПРЕСТИЖ-01-В Ду 50 с РС-50



733-04

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|--|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗК-51-РС-50 | 733-01 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) | 18,0 | Клапан угловой Ду 50 Соединительная головка ГМ-50 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-50 Ручной пожарный ствол РС-50 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н Рама – 01 (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм: 540x650x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗБ-51-РС-50 | 733-02 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОК-51-РС-50 | 733-03 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОб-51-РС-50 | 733-04 | О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 19,1 | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПКК ПРЕСТИЖ-01-В Ду 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)



733-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|--|
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗК-51-РС-50.01 | 733-05 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) | 17,2 | Клапан угловой Ду 50 Соединительная головка ГМ-50 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01-16 (спрыск 16мм) Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н Рама – 01 (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм: 540x650x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗБ-51-РС-50.01 | 733-06 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОК-51-РС-50.01 | 733-07 | О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 18,3 | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОБ-51-РС-50.01 | 733-08 | | | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПКК ПРЕСТИЖ-01-В Ду 65 с РС-70



734-01

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗК-66-РС-70 | 734-01 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) К – красный, Б – белый | 25,8 | Клапан угловой Ду 65 Соединительная головка ГМ-70 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-70 Ручной пожарный ствол РС-70 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н Рама -01 (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм: 540x650x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗБ-66-РС-70 | 734-02 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОК-66-РС-70 | 734-03 | | 26,9 | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОБ-66-РС-70 | 734-04 | | | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПКК ПРЕСТИЖ-01-В Ду 65 с РС-70.01



734-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|--|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗК-66-РС-70.01 | 734-05 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) | 24,7 | Клапан угловой Ду 65 Соединительная головка ГМ-70 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-01-Н Рама -01 (упакована отдельно) корпус шкафа, мм: 540х650х230 |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВЗБ-66-РС-70.01 | 734-06 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОК-66-РС-70.01 | 734-07 | О – открытый (дверь с окном) К – красный, Б – белый | 25,8 | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-01-ВОБ-66-РС-70.01 | 734-08 | | | |

Краны пожарные комплектные ПРЕСТИЖ – 02

Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-02-Н Ду 50 с РС-50



741-04

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|--|
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗК-51-РС-50 | 741-01 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) | 20,8 | Клапан угловой Ду 50 Соединительная головка ГМ-50 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-50 Ручной пожарный ствол РС-50 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-Н (корпус шкафа, мм: 840x650x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗБ-51-РС-50 | 741-02 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОК-51-РС-50 | 741-03 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОБ-51-РС-50 | 741-04 | К – красный, Б – белый | 22,0 | |

Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-02-Н Ду 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)



741-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|--|-----------------|--|
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОК-51-РС-50.01 | 741-05 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) | 20,0 | Клапан угловой Ду 50 Соединительная головка ГМ-50 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01-16 (спрыск 16мм) Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-Н (корпус шкафа, мм: 840x650x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗБ-51-РС-50.01 | 741-06 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОК-51-РС-50.01 | 741-07 | О – открытый (дверь с окном) К – красный, Б – белый | 21,2 | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОБ-51-РС-50.01 | 741-08 | | | |

Кран пожарный комплектный навесной ПМК ПРЕСТИЖ-02-Н Ду 65 с РС-70



742-03

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|---|
| ПМК ПРЕСТИЖ-02-НЗК-66-РС-70 | 742-01 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) | 28,6 | Клапан угловой Ду 65 Соединительная головка ГМ-70 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-70 Ручной пожарный ствол РС-70 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-Н (корпус шкафа, мм: 840x650x230) |
| ПМК ПРЕСТИЖ-02-НЗБ-66-РС-70 | 742-02 | | | |
| ПМК ПРЕСТИЖ-02-НОК-66-РС-70 | 742-03 | О – открытый (дверь с окном) | | |
| ПМК ПРЕСТИЖ-02-НОБ-66-РС-70 | 742-04 | К – красный Б – белый | 29,8 | |

Кран пожарный комплектный навесной ПМК ПРЕСТИЖ-02-Н Ду 65 с РС-70.01



742-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|--|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗК-66-РС-70.01 | 742-05 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) | 27,5 | Клапан угловой Ду 65 Соединительная головка ГМ-70 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-Н (корпус шкафа, мм: 840х650х230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-НЗБ-66-РС-70.01 | 742-06 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОК-66-РС-70.01 | 742-07 | О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 28,7 | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-НОБ-66-РС-70.01 | 742-08 | | | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПМК ПРЕСТИЖ-02-В Ду 50 с РС-50



743-04

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|--|
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗК-51-РС-50 | 743-01 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 22,60 | Клапан угловой Ду 50 Соединительная головка ГМ-50 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-50 Ручной пожарный ствол РС-50 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-Н Рама -02 (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм: 840x650x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗБ-51-РС-50 | 743-02 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОК-51-РС-50 | 743-03 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОБ-51-РС-50 | 743-04 | | | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПМК ПРЕСТИЖ-02-В Ду 50 с РС-50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)



743-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|---|
| ПМК ПРЕСТИЖ-02-ВЗК-51-РС-50.01 | 743-05 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 21,8 | Клапан угловой Ду 50 Соединительная головка ГМ-50 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01-16 (спрыск 16мм) Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-Н Рама -02 (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм: 840x650x230) |
| ПМК ПРЕСТИЖ-02-ВЗБ-51-РС-50.01 | 743-06 | | | |
| ПМК ПРЕСТИЖ-02-ВОК-51-РС-50.01 | 743-07 | | | |
| ПМК ПРЕСТИЖ-02-ВОб-51-РС-50.01 | 743-08 | | | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПМК ПРЕСТИЖ-02-В Ду 65



744-03

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗК-66-РС-70 | 744-01 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 30,4 | Клапан угловой Ду 65 Соединительная головка ГМ-70 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-70 Ручной пожарный ствол РС-70 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-Н Рама -02 (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм: 840x650x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗБ-66-РС-70 | 744-02 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОК-66-РС-70 | 744-03 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОб-66-РС-70 | 744-04 | | | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПКК ПРЕСТИЖ-02-В Ду 65 с РС-70.01



744-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗК-66-РС-70.01 | 744-05 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) | 29,3 | Клапан угловой Ду 65 Соединительная головка ГМ-70 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-02-Н Рама -02 (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм: 540x650x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВЗБ-66-РС-70.01 | 744-06 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОК-66-РС-70.01 | 744-07 | О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 30,5 | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-02-ВОБ-66-РС-70.01 | 744-08 | | | |

Краны пожарные комплектные ПРЕСТИЖ – 03

Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-03-Н Ду 50 с РС-50



751-04

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|----------------------------------|-----------------|--|
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-51-РС-50 | 751-01 | Н – навесной З – закрытый | 23,9 | Клапан угловой Ду 50 Соединительная головка ГМ-50 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-50 Ручной пожарный ствол РС-50 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н (корпус шкафа, мм: 540x1280x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-51-РС-50 | 751-02 | (дверь без окна) О – открытый | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-51-РС-50 | 751-03 | (дверь с окном) | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-51-РС-50 | 751-04 | К – красный, Б – белый | | |

Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-03-Н Ду 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)



751-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-51-РС-50.01 | 751-05 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) К – красный, Б – белый | 23,1 | Клапан угловой Ду 50 Соединительная головка ГМ-50 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01-16 (спрыск 16мм) Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н (корпус шкафа, мм:540х1280х230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-51-РС-50.01 | 751-06 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-51-РС-50.01 | 751-07 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-51-РС-50.01 | 751-08 | | | |

Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-03-Н Ду 65 с РС-70



752-04

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|--|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-66-РС-70 | 752-01 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) К – красный, Б – белый | 31,7 | Клапан угловой Ду 65 Соединительная головка ГМ-70 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-70 Ручной пожарный ствол РС-70 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н (корпус шкафа, мм:540x1280x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-66-РС-70 | 752-02 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-66-РС-70 | 752-03 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-66-РС-70 | 752-04 | | | |

Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-03-Н Ду 65 с РС-70.01



752-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|--|
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-66-РС-70.01 | 752-05 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) | 30,6 | Клапан угловой Ду 65 Соединительная головка ГМ-70 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01 |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-66-РС-70.01 | 752-06 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-66-РС-70.01 | 752-07 | К – красный, Б – белый | 32,7 | Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н (корпус шкафа, мм:540x1280x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-66-РС-70.01 | 752-08 | | | |

Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК Ду 50 с РС-50 (2 шт)



753-04

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|--|
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-51-РС-50-2ПК | 753-01 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) | 30,8 | Клапан угловой Ду 50 (2 шт) Соединительная головка ГМ-50 (2 шт.) Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-50 (2 шт.) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-51-РС-50-2ПК | 753-02 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-51-РС-50-2ПК | 753-03 | К – красный, Б – белый | 32,9 | Ручной пожарный ствол РС-50 (2 шт.) Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК (корпус шкафа, мм:540x1280x300) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-51-РС-50-2ПК | 753-04 | | | |

Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК Ду 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм) (2 шт)



753-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|--|
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-51-РС-50.01-2ПК | 753-05 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) | 30,8 | Клапан угловой Ду 50 (2 шт) Соединительная головка ГМ-50 (2 шт.) Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК-РС с двумя навязанными головками ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01-16 (спрыск 16мм) (2 шт.) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-51-РС-50.01-2ПК | 753-06 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-51-РС-50.01-2ПК | 753-07 | К – красный, Б – белый | 32,9 | Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК (корпус шкафа, мм:540x1280x300) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-51-РС-50.01-2ПК | 753-08 | | | |

Кран пожарный комплектный навесной ПКК ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК Ду 65 с РС-70 (2 шт)



| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-66-РС-70-2ПК | 754-01 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) | 48,0 | Клапан угловой Ду 65 (2 шт.) Соединительная головка ГМ-70 (2 шт.) Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-70 (2 шт.) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-66-РС-70-2ПК | 754-02 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОК-66-РС-70-2ПК | 754-03 | К – красный, Б – белый | 50,1 | Ручной пожарный ствол РС-70 (2 шт.) Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК (корпус шкафа, мм:540x1280x300) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-66-РС-70-2ПК | 754-04 | | | |

Кран пожарный комплектный навесной ПМК ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК Ду 65 с РС-70.01 (2 шт)



754-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|---|
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-НЗК-66-РС-70.01-2ПК | 754-05 | Н – навесной З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) К – красный, Б – белый | 45,8 | Клапан угловой Ду 65 (2 шт.) Соединительная головка ГМ-70 (2 шт.) Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01 (2 шт.) Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК (корпус шкафа, мм: 540x1280x300) |
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-66-РС-70.01-2ПК | 754-06 | | | |
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-НОК-66-РС-70.01-2ПК | 754-07 | | | |
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-НОБ-66-РС-70.01-2ПК | 754-08 | | 47,9 | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПМК ПРЕСТИЖ-03-В Ду 50 с РС-50



755-04

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|---|
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-51-РС-50 | 755-01 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) К – красный, Б – белый | 25,9 | Клапан угловой Ду 50 Соединительная головка ГМ-50 Рукав пожарный напорный комплектный ПК с двумя навязанными головками ГР-50 Ручной пожарный ствол РС-50 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н Рама -03 (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм: 540x1280x230) |
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-51-РС-50 | 755-02 | | | |
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-ВОК-51-РС-50 | 755-03 | | | |
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-51-РС-50 | 755-04 | | 28 | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПМК ПРЕСТИЖ-03-В Ду 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)



755-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|---|
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-51-РС-50.01 | 755-05 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) К – красный, Б – белый | 25,1 | Клапан угловой Ду 50 Соединительная головка ГМ-50 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01-16 (спрыск 16 мм) Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н Рама - 03 (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм: 540x1280x230) |
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-51-РС-50.01 | 755-06 | | | |
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-ВОК-51-РС-50.01 | 755-07 | | | |
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-51-РС-50.01 | 755-08 | | 27,2 | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПМК ПРЕСТИЖ-03-В Ду 65 с РС-70



756-04

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|--|
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-66-РС-70 | 756-01 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) К – красный, Б – белый | 39,80 | Клапан угловой Ду 65 Соединительная головка ГМ-70 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-70 Ручной пожарный ствол РС-70 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н Рама -03 (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм: 540x1280x230) |
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-66-РС-70 | 756-02 | | | |
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-ВОК-66-РС-70 | 756-03 | | | |
| ПМК ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-66-РС-70 | 756-04 | | 40,70 | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПКК ПРЕСТИЖ-03-В Ду 65 с РС-70.01



756-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-66-РС-70.01 | 756-05 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) | 41,00 | Клапан угловой Ду 65 Соединительная головка ГМ-70 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н Рама -03 (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм:540x1280x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-66-РС-70.01 | 756-06 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОК-66-РС-70.01 | 756-07 | О – открытый (дверь с окном) К – красный, Б – белый | 41,90 | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-66-РС-70.01 | 756-08 | | | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПКК ПРЕСТИЖ-03-В-2ПК Ду 50 с РС-50



757-04

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|--|-----------------|--|
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-51-РС-50-2ПК | 757-01 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) | 34,4 | Клапан угловой Ду 50 (2 шт.) Соединительная головка ГМ-50 (2 шт.) Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-50 (2шт.) Ручной пожарный ствол РС-50 (2шт.) Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК Рама - 03 (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм:540x1280x300) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-51-РС-50-2ПК | 757-02 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОК-51-РС-50-2ПК | 757-03 | О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 36,5 | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-51-РС-50-2ПК | 757-04 | | | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПКК ПРЕСТИЖ-03-В-2ПК Ду 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм) (2 шт)



757-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|--|-----------------|--|
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-51-РС-50.01-2ПК | 757-05 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) | 32,8 | Клапан угловой Ду 50 (2 шт.) Соединительная головка ГМ-50 (2 шт.) Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 50-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01-16 (спрыск 16мм) (2шт.) Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК Рама - 03 (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм:540x1280x300) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-51-РС-50.01-2ПК | 757-06 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОК-51-РС-50.01-2ПК | 757-07 | О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 34,9 | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-51-РС-50.01-2ПК | 757-08 | | | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПКК ПРЕСТИЖ-03-В-2ПК Ду 65 с РС-70 (2 шт)



758-04

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|--|-----------------|--|
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-66-РС-70-2ПК | 758-01 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) | 50,0 | Клапан угловой Ду 65 (2 шт.) Соединительная головка ГМ-70 (2 шт.) Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 66-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-70 (2шт.) Ручной пожарный ствол РС-70 (2шт.) Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н-2ПК Рама - 03 (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм:540x1280x300) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-66-РС-70-2ПК | 758-02 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОК-66-РС-70-2ПК | 758-03 | О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 52,1 | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-66-РС-70-2ПК | 758-04 | | | |

Кран пожарный комплектный встроенный ПКК ПРЕСТИЖ ОЗ-В-2ПК Ду 65 с РС-70.01 (2шт)



758-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|--|
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВЗК-66-РС-70.01-2ПК | 758-05 | В – встроенный З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 47,8 | Клапан угловой Ду 65 (2 шт.) Соединительная головка ГМ-70 (2 шт.) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВЗБ-66-РС-70.01- 2ПК | 758-06 | | | Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ 66-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01 (2 шт.) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВОК-66-РС-70.01-2ПК | 758-07 | | 49,9 | Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-ОЗ-Н-2ПК |
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ВОБ-66-РС-70.01-2ПК | 758-08 | | | Рама – ОЗ (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм:540x1280x300) |

Кран пожарный комплектный приставной ПКК ПРЕСТИЖ ОЗ-П Ду 50 с РС-50



759-04

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПЗК-51-РС-50 | 759-01 | П – приставной З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 28,3 | Клапан угловой Ду 50 Соединительная головка ГМ-50 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-50 Ручной пожарный ствол РС-50 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-ОЗ-Н Подставка под шкаф (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм:540x1480x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПЗБ-51-РС-50 | 759-02 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПОК-51-РС-50 | 759-03 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПОБ-51-РС-50 | 759-04 | | 30,4 | |

Кран пожарный комплектный приставной ПКК ПРЕСТИЖ ОЗ-П Ду 50 с РС-50.01-16 (спрыск 16 мм)



759-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|--|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПЗК-51-РС-50.01 | 759-05 | П – приставной З – закрытый (дверь без окна) О – открытый К – красный Б – белый | 27,5 | Клапан угловой Ду 50 Соединительная головка ГМ-50 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-51-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-50 и навязанным ручным пожарным стволом РС-50.01-16 (спрыск 16мм) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПЗБ-51-РС-50.01 | 759-06 | | 29,6 | Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-ОЗ-Н Подставка под шкаф (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм:540x1480x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПОК-51-РС-50.01 | 759-07 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-НОб-51-РС-50.01 | 759-08 | | | |

Кран пожарный комплектный приставной ПКК ПРЕСТИЖ ОЗ-П Ду 65с РС-70



7510-04

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|---|
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПЗК-66-РС-70 | 7510-01 | П – приставной З – закрытый (дверь без окна) О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 36,1 | Клапан угловой Ду 65 Соединительная головка ГМ-70 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК с двумя навязанными головками ГР-70 Ручной пожарный ствол РС-70 Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-ОЗ-Н Подставка под шкаф (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм:540x1480x230) |
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПЗБ-66-РС-70 | 7510-02 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПОК-66-РС-70 | 7510-03 | | | |
| ПКК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПОБ-66-РС-70 | 7510-04 | | | |



7510-08

| Обозначение крана пожарного комплектного | Артикул | Исполнение шкафа | Масса нетто, кг | Комплектность |
|--|---------|---|-----------------|---|
| ПМК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПЗК-66-РС-70.01 | 7510-05 | П – приставной З – закрытый (дверь без окна) | 35,0 | Клапан угловой Ду 65 Соединительная головка ГМ-70 Рукав пожарный напорный комплектный ПРЕСТИЖ-66-1.0-ПК-РС с навязанной головкой ГР-70 и навязанным ручным пожарным стволом РС-70.01 |
| ПМК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПЗБ-66-РС-70.01 | 7510-06 | | | |
| ПМК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПОК-66-РС-70.01 | 7510-07 | О – открытый (дверь с окном) К – красный Б – белый | 37,1 | Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-ОЗ-Н Подставка под шкаф (упакована отдельно) (корпус шкафа, мм:540x1480x230) |
| ПМК ПРЕСТИЖ-ОЗ-ПОБ-66-РС-70.01 | 7510-08 | | | |

МОНТАЖ ПОЖАРНЫХ ШКАФОВ ПРЕСТИЖ®

Монтаж навесного шкафа ПРЕСТИЖ



рис. 1



рис. 2

При монтаже навесных шкафов ПРЕСТИЖ необходимо выбить заглушку в боковой стенке корпуса шкафа. Полученным боковым отверстием шкаф насадить на отвод от пожарного трубопровода и закрепить корпус шкафа к строительным конструкциям через отверстия в задней стенке корпуса (крепежные элементы в комплект поставки не входят) (рис. 1, 2). Далее произвести монтаж оборудования пожарного крана и расположить рукав в кассете.

Монтаж встроенного шкафа ПРЕСТИЖ



рис. 1



рис. 2



рис. 3



рис. 4

Шкаф встроенного исполнения ПРЕСТИЖ состоит из двух частей: шкафа навесного исполнения и рамы (рис. 1). При монтаже встроенных шкафов необходимо снять дверь из корпуса шкафа, отогнуть скобу, выбить заглушку в боковой стенке (рис. 2). Корпус шкафа вставить в строительную нишу и полученным боковым отверстием в корпусе насадить на отвод от пожарного трубопровода. Закрепить корпус шкафа к строительным конструкциям через отверстия в задней стенке корпуса (крепежные элементы в комплект поставки не входят). Заштукатурить стену. Затем вставить раму в корпус шкафа, закрепив ее болтами из комплекта поставки, после чего вставить дверь в раму (рис. 3, 4). Далее произвести монтаж оборудования пожарного крана и расположить рукав на кассете.

Монтаж приставного шкафа ПРЕСТИЖ



рис. 1



рис. 2



рис. 3



Шкаф приставного исполнения ПРЕСТИЖ состоит из двух частей: шкафа навесного исполнения и подставки под шкаф. Монтаж приставных шкафов начинается с крепления подставки под шкаф к полу (крепежные элементы в комплект поставки не входят) (рис. 1). Затем необходимо удалить заглушку в боковой стенке корпуса шкафа. Полученным боковым отверстием шкаф насадить на отвод от пожарного трубопровода. При монтаже на отвод необходимо совместить четыре отверстия в нижней части корпуса с приваренными болтами на подставке. Корпус опустить на подставку и закрепить при помощи гаек из комплекта поставки (рис. 2, 3).

Далее произвести монтаж оборудования пожарного крана и расположить рукав в кассете.

Универсальная конструкция шкафов ПРЕСТИЖ позволяет переоборудовать одно исполнение в другое.



Правостороннее / Левостороннее открывание дверей



Особенность конструкции шкафов ПРЕСТИЖ позволяет изменить правостороннее открывание двери (см. рис. 1) в левостороннее (см. рис. 2) путем переворачивания корпуса шкафа и перевешивания кассеты. Для этого необходимо снять кассету (1), открепив болты (2) (рис. 3), установить кронштейн (3) и держатели (4) кассеты на противоположную сторону, повернуть корпус шкафа на 180° (рис. 4) и закрепить кассету к корпусу шкафа.

МОНТАЖ КРАНА ПОЖАРНОГО КОМПЛЕКТНОГО ПРЕСТИЖ®





После крепления шкафа к строительной конструкции необходимо присоединить пожарный угловой клапан к отводу:

- при установке изделия на трубопроводе с условным проходом 50 мм – угловой пожарный клапан накручивается сразу на резьбу отвода.
- при установке изделия на трубопроводе с условным проходом 65 мм – угловой пожарный клапан (1) присоединяется с применением муфты (4), сгона (2) и контргайки (3) (рис. 1).

Далее пожарный рукав присоединяется к пожарному клапану посредством соединительной головки, а ручной ствол к пожарному рукаву, если ствол не навязан на рукав.

Расположение пожарного клапана в шкафах



Независимо от исполнения и типоразмера шкафов ПРЕСТИЖ при монтаже клапана к отводу противопожарного трубопровода необходимо располагать отвод только в верхнем положении относительно рукавной кассеты. При этом расстояние между осью отвода противопожарного трубопровода и уровнем пола должно быть 1350 мм. (рис. 1).

В случае установки спаренных отводов на противопожарном трубопроводе расстояние между осью нижнего отвода и уровнем пола должно быть 1110 мм, а расстояние между осью верхнего отвода и уровнем пола – 1350 мм. При монтаже пожарного шкафа ПРЕСТИЖ-ОЗ-2ПК верхний отвод противопожарного трубопровода будет проходить под кассетой с пожарным рукавом, а нижний отвод – над кассетой с пожарным рукавом. Для этого необходимо кассету в верхнем отсеке шкафа закрепить на верхних крепежных элементах.

РАЗМЕРЫ НИШ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЖАРНОГО ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ



Рекомендации при проектировании ниши и проходящего в ней стояка пожарного водопровода:

- глубина ниши 230 мм (300 мм – для шкафа ОЗ-2ПК);
- высота первоначальной ниши 1480–1510 мм от пола;
- расстояние между осью стояка пожарного водопровода и фронтальной плоскостью стены 145 мм (215 мм – для шкафа ОЗ-2ПК);

– размеры ниш для монтажа пожарных шкафов ПРЕСТИЖ:

для пожарного шкафа ПРЕСТИЖ-О1 длина ниши не менее 570 мм, высота – от 650 до 680 мм;

для пожарного шкафа ПРЕСТИЖ-О2 длина ниши не менее 870 мм, высота – от 650 до 680 мм; для пожарного шкафа ПРЕСТИЖ-О3 длина ниши не менее 570 мм, высота – от 1280 до 1310 мм.



ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (СИЗОД) ПРЕСТИЖ

ШКАФ ДЛЯ СИЗОД ПРЕСТИЖ О7



616-02

| Исполнение | Артикул | Габаритный размер, мм | Расстояние между полками, мм | Масса нетто, кг |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| Шкаф для СИЗОД ПРЕСТИЖ-07-НЗБ-01-15 | 616-01 | 640x990x220 | 180 | 13,7 |
| Шкаф для СИЗОД ПРЕСТИЖ-07-НЗК-01-15 | 616-02 | | | |
| Шкаф для СИЗОД ПРЕСТИЖ-07-НОБ-01-15 | 616-03 | | | 14,7 |
| Шкаф для СИЗОД ПРЕСТИЖ-07-НОК-01-15 | 616-04 | | | |

Исполнения шкафа:

Н-навесной,

З-закрытый (дверь без окна), О-открытый (дверь с окном),

К-красный, Б-белый,

О1-для хранения самоспасателей фильтрующих

15-максимально размещаемое количество



616-06

| Исполнение | Артикул | Габаритный размер, мм | Расстояние между полками, мм | Масса нетто, кг |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| Шкаф для СИЗОД ПРЕСТИЖ-07-НЗБ-01-06 | 616-05 | 420x620x220 | 180 | 6,1 |
| Шкаф для СИЗОД ПРЕСТИЖ-07-НЗК-01-06 | 616-06 | | | |

Исполнения шкафа:

Н-навесной,

З-закрытый (дверь без окна), К-красный, Б-белый,

О1-для хранения самоспасателей фильтрующих

О6-максимально размещаемое количество

Возможно изготовление других вариантов шкафов