

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ МИНИСТЕРСТВА ПО
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ПРОМАТОМНАДЗОР)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № 06-208-2007
(регистрационный номер)

Выдано Фирме «LGL France/Division Lennox Distribution» (Франция)
(наименование и адрес юридического лица, его ведомственная принадлежность)
B.P.71-Z.I. Les Meurières 69780 Mions France
(или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и его адрес)
тел. +33 4 72 23 20 00, факс +33 4 72 23 20 28

На право проектирования (конструирования) и изготовления газового
(наименование вида работ и услуг)
оборудования: крышных кондиционеров с газовым нагревом (руфтопов) моде-
лей **BGK, BDK, FGM, FDM** для использования в Республике Беларусь согласно
перечню (см. Приложение № 1)

Свидетельство о государственной регистрации от “ 25 “ января 1994 г.
№ 309528115 RCS , выданное Торговым судом г. Лиона (Франция)
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия:
См. Приложение № 2

Разрешение выдано на основании заявления от 29.05.2007,
(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения)
контракта № 239/07 от 11.07.2007 г. и экспертного заключения от 28.09.2007

Разрешение выдано “ 25 “ октября 2007 г.

Разрешение действительно до “ 25 “ октября 2010 г.

Начальник Департамента
(должность, подпись)



В.В.Боровский
(инициалы, фамилия)

Срок действия разрешения продлен до “ “

(должность, подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение № 1
к разрешению № 06-208-2007
от 25.10.2007

Перечень продукции.

Крышные кондиционеры с газовым нагревом (руфтопы) моделей:

- **BGK, BDK (020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 060, 070) S/H;**
с газовыми воздухонагревателями типа **BG (BG-B20, BG-B33, BG-C20, BG-C46, BG-D33, BG-D60)**
с номинальной единичной мощностью газовых горелок - 20, 33, 46, 60 кВт;
- **FGM, FDM (085, 100, 120, 150, 170, 200, 230) S/H;**
с газовыми воздухонагревателями типа **FG (FG-F60, FG-F120, FG-G120, FG-G180, FG-H180, FG-H240, FG-FM60, FG-FM120, FG-GM120)**
с номинальной единичной мощностью газовых горелок - 60, 90, 120 кВт.

Начальник Проматомнадзора



В.В.Боровский

Приложение № 2
к разрешению № 06-208-2007
от 25.10.2007

Особые условия.

1. Обеспечить гарантийное и сервисное обслуживание обученным персоналом из числа специалистов Республики Беларусь.
2. Продукция должна поставляться в комплекте с эксплуатационной документацией в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006 «Эксплуатационные документы» на русском или белорусском языках.
3. При изменении типа или модификации оборудования получить отдельное разрешение Проматомнадзора.
4. Газовые горелки мощностью свыше 100 кВт должны быть оснащены устройством контроля герметичности арматуры согласно требованию п. 245 «Правил технической безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».
5. Газовое оборудование должно устанавливаться, согласно проекта, выполненного организацией, имеющей соответствующее разрешение (лицензию) Республики Беларусь, в соответствии с требованиями СНБ 4.03.01 «Газоснабжение» и «Правил технической безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь» и других технических нормативных правовых актов (ТНПА), действующих в Республике Беларусь.

Начальник Проматомнадзора



В.В.Боровский